

Fecha: **01/11/12** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		109.67	49.06	197,858.56
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,032			
(MMPC std)*	248			

**2. GASODUCTO TRONCAL**

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.03	15.56
Cámara de Válvulas XV 10003	46.47	15.71
Cámara de Válvulas XV 10008	44.40	19.60
Trampa de Recepción	44.67	23.65

**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.34	18.67	25,825
ERP Maquinarias (19/10)	18.67	9.33	
ERP Maquinarias (19/5)	18.67	4.16	
ERP El Agustino (50/10)	44.12	9.21	9,555
ERP Carretera Central (50/10)	44.54	8.79	
ERP Gambetta (50/10)	44.62	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.23	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.99	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.62	4.14	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.33	4.09	
ERP Surco (50/5)	45.68	4.10	
ERP Surco (50/10)	45.26	9.33	
ERP R. Prialé (50/10)	44.31	8.52	
ERP Pachacútec (50/10)	46.77	9.12	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.37	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.21	3.96	
ERP La Victoria (50/19)	44.93	18.03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		44.28	27.45	32,876
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,484			
(MMPC std)*	52			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	8.15	32.09		
<b>ERM Edegel</b>		44.16	30.13	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.91	1.08		
<b>ERM Edegel 2</b>		44.31	24.45	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	202			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.41	1.00		

**5. EVENTOS OPERATIVOS**

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaboración - Cálidda**

Firma:

Nombre: Enrique Beretta - Erick Hidalgo

**Revisión - Cálidda**

Firma:

Nombre: