

Fecha: **01/04/12**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		109.95	49.03	227,031.69
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,901			
(MMPC std)*	244			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.00	13.13
Cámara de Válvulas XV 10003		45.90	15.48
Cámara de Válvulas XV 10008		43.03	19.40
Trampa de Recepción		43.05	23.06

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.92	18.64	21,958
ERP Maquinarias (19/10)		18.64	9.31	
ERP Maquinarias (19/5)		18.64	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		42.83	9.23	9,239
ERP Carretera Central (50/10)		43.29	8.82	
ERP Gambetta (50/10)		43.01	9.11	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.11	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.94	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.08	4.13	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.31	4.09	
ERP Surco (50/5)		44.71	3.93	
ERP Surco (50/10)		44.24	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)		43.06	8.53	
ERP Pachacútec (50/10)		46.31	9.16	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.08	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.23	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		43.82	17.92	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.22	27.38	57,541
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,670			
(MMPC std)*	59			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.18	CD (mbar) 83.56		
ERM Edegel		42.86	30.07	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.94	B (mbar) 1.11		
ERM Edegel 2		43.00	24.28	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	120			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.41	B (mbar) 0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

 Nota: Los datos
 suministrados son
 operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Luy Guillen

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: