

Fecha: **01/16/12** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		110.60	49.20	221,849.27
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,940			
(MMPC std)*	210			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.19	14.60
Cámara de Válvulas XV 10003	46.35	15.85
Cámara de Válvulas XV 10008	43.99	19.99
Trampa de Recepción	44.06	23.62

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	43.96	18.66	20,924
ERP Maquinarias (19/10)	18.66	9.37	
ERP Maquinarias (19/5)	18.66	3.90	
ERP El Agustino (50/10)	43.79	9.20	8,773
ERP Carretera Central (50/10)	44.20	8.84	
ERP Gambetta (50/10)	44.05	9.24	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.24	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.14	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.10	4.16	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.37	4.22	
ERP Surco (50/5)	45.43	4.11	
ERP Surco (50/10)	44.99	9.34	
ERP R. Prialé (50/10)	43.97	8.55	
ERP Pachacútec (50/10)	46.73	9.13	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.00	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.20	3.96	
ERP La Victoria (50/19)	44.63	17.90	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.23	27.38	57,884
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,647			
(MMPC std)*	58			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.18	CD (mbar) 83.29		
ERM Edegel		43.79	30.15	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	4			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.94	B (mbar) 1.08		
ERM Edegel 2		43.93	24.51	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	87			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.45	B (mbar) -2.40		

5. EVENTOS OPERATIVOSNota: Los datos
suministrados son
operativos**Elaboración - Cálidda**

Firma:

Nombre: J.López - F.Rodriguez

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: J.López - F.Rodriguez