

Fecha: **01/28/12**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		112.71	48.60	139,232.88
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		5,820		
(MMPC std)*		206		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		48.62	15.28
Cámara de Válvulas XV 10003		47.10	16.97
Cámara de Válvulas XV 10008		46.64	21.00
Trampa de Recepción		47.11	25.09

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.76	18.79	22,417
ERP Maquinarias (19/10)		18.79	9.34	
ERP Maquinarias (19/5)		18.79	3.90	
ERP El Agustino (50/10)		46.01	9.59	13,138
ERP Carretera Central (50/10)		46.51	9.01	
ERP Gambetta (50/10)		47.03	9.14	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.14	3.98	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.50	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.95	4.31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.34	4.11	
ERP Surco (50/5)		47.10	3.63	
ERP Surco (50/10)		46.80	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)		46.37	7.71	
ERP Pachacútec (50/10)		47.38	9.18	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.49	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.59	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		46.62	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		46.93	29.20	13
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		236		
(MMPC std)*		8		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		8.12	4.06	
ERM Edegel		46.35	30.24	0
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.91	1.08	
ERM Edegel 2		46.50	24.51	0
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		349		
(MMPC std)*		12		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.56	1.00	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: E. Beretta - E. Hidalgo

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: E. Beretta - E. Hidalgo