

Fecha: **01/10/12**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		107.34	49.02	234,010.72
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,048			
(MMPC std)*	249			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.01	14.19
Cámara de Válvulas XV 10003		46.02	15.59
Cámara de Válvulas XV 10008		43.35	19.64
Trampa de Recepción		43.42	23.43

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.24	18.66	24,033
ERP Maquinarias (19/10)		18.66	9.30	
ERP Maquinarias (19/5)		18.66	4.15	
ERP El Agustino (50/10)		43.14	9.20	9,117
ERP Carretera Central (50/10)		43.58	8.75	
ERP Gambetta (50/10)		43.38	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.16	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.96	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.44	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.30	4.10	
ERP Surco (50/5)		44.94	4.10	
ERP Surco (50/10)		44.48	9.30	
ERP R. Prialé (50/10)		43.35	8.56	
ERP Pachacútec (50/10)		46.42	9.15	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.38	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.20	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		44.08	17.96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.57	27.36	58,106
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,781			
(MMPC std)*	63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.18	CD (mbar) 84.68		
ERM Edegel		43.15	30.07	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.94	B (mbar) 1.08		
ERM Edegel 2		43.31	24.17	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	157			
(MMPC std)*	6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.37	B (mbar) -2.44		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: Jean López - Wilson Torres

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: Jean López - Wilson Torres