

 <div>Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 28/01/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		104.06	49.08	175,196.50
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		4,865		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.04	15.67
	Cámara de Válvulas XV 10003		47.19	18.17
	Cámara de Válvulas XV 10008		45.65	21.62
Trampa de Recepción		45.78	24.22	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.64	18.49	18,973
ERP Maquinarias (19/10)		18.49	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)		18.49	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		45.33	9.67	10,325
ERP Carretera Central (50/10)		45.90	9.12	
ERP Gambetta (50/10)		45.73	9.11	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.11	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.94	3.09	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.81	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.32	4.10	
ERP Surco (50/5)		46.66	4.11	
ERP Surco (50/10)		46.30	9.48	
ERP R. Prialé (50/10)		45.55	8.69	
ERP Pachacútec (50/10)		47.51	9.13	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.09	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.67	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.02	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.93	27.31	57,536
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,558		
(MMPC std)*		55		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	55.67	0.00		
ERM Edegel		45.55	30.20	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.61	0.55		
ERM Edegel 2		45.60	24.45	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		78		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.35	0.07		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Miguel Salcedo-Erick Hidalgo		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1