REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **05/01/2014** Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate	102.82	47.32	180,005.13

Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,437
(MMPC std)*	227

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.27	12.19
Cámara de Válvulas XV 10003	46.46	18.77
Cámara de Válvulas XV 10008	45.99	23.15
Trampa de Recepción	46.06	24.21

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.03	18.81	12,419
ERP Maquinarias (19/10)	18.81	9.51	
ERP Maquinarias (19/5)	18.81	3.86	
ERP El Agustino (50/10)	45.98	8.98	4,474
ERP Carretera Central (50/10)	45.93	9.01	
ERP Gambetta (50/10)	46.03	9.51	
ERP Gambetta (10/5) **[1]**	9.51	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.19	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.14	4.47	
ERP Omicrón (10/5) **[2]**	9.51	4.14	
ERP Surco (50/5)	46.73	4.09	
ERP Surco (50/10)	46.45	9.46	
ERP R. Prialé (50/10)	45.92	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	46.75	8.97	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.56	4.04	
ERP Mochica (10/5) **[3]**	8.98	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	46.34	17.95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa	45.10	27.35	57,817

Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,689
(MMPC std)*		60
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)
	86.53	0.00

ERM Edegel	45.92	30.60	0.00

Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0
(MMPC std)*		0
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)
	0.61	0.79

ERM Edegel 2	45.97	24.81	0.00

Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		159
(MMPC std)*		6
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)
	0.54	0.43

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre C. Huamán

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

CALIDDA 05-01-14.xls
Centro de Control