

Fecha: **02/01/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.67	47.03	189,678.34
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	3,946			
(MMPC std)*	139			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	46.98	9.93
Cámara de Válvulas XV 10003	46.15	19.56
Cámara de Válvulas XV 10008	45.77	23.31
Trampa de Recepción	45.86	24.03

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.81	18.73	11,481
ERP Maquinarias (19/10)	18.73	9.45	
ERP Maquinarias (19/5)	18.73	3.86	
ERP El Agustino (50/10)	45.76	9.02	3,464
ERP Carretera Central (50/10)	45.69	8.91	
ERP Gambetta (50/10)	45.82	9.54	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.54	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.91	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.91	4.40	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.45	4.10	
ERP Surco (50/5)	46.44	4.06	
ERP Surco (50/10)	46.18	9.45	
ERP R. Prialé (50/10)	45.69	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	46.43	8.96	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.31	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	46.07	17.97	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presi3n entrada (barg)	Presi3n salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.90	27.27	58,086
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		935			
(MMPC std)*		33			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	86.50	0.00			
ERM Edegel			45.69	30.66	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.58	0.73			
ERM Edegel 2			45.74	24.64	0.00
Volumen entregado del d3a anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presi3n Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.50	0.43			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre W. Torres

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN