

Fecha: **20/01/2014**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.74	47.28	209,049.59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,868		
(MMPC std)*		207		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.21	10.46
Cámara de Válvulas XV 10003	46.23	19.33
Cámara de Válvulas XV 10008	45.71	23.90
Trampa de Recepción	45.82	24.90

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.71	18.64	15,961
ERP Maquinarias (19/10)	18.64	9.31	
ERP Maquinarias (19/5)	18.64	3.85	
ERP El Agustino (50/10)	45.71	8.97	4,651
ERP Carretera Central (50/10)	45.68	8.73	
ERP Gambetta (50/10)	45.83	9.48	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.48	3.98	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.08	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.85	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.31	4.12	
ERP Surco (50/5)	46.49	3.97	
ERP Surco (50/10)	46.22	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)	45.67	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.53	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.28	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.97	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	46.11	17.94	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.88	27.32	58,044.24
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,523		
(MMPC std)*		54		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	87.97	0.00		
ERM Edegel		45.64	30.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.61	0.76		
ERM Edegel 2		45.68	23.71	11,308.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		238		
(MMPC std)*		8		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.54	91.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

E. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

 Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN