

Fecha: **17/01/2014**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.70	47.28	204,998.56
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,375		
(MMPC std)*		260		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.21	13.89
Cámara de Válvulas XV 10003	46.34	18.96
Cámara de Válvulas XV 10008	45.70	23.59
Trampa de Recepción	45.76	24.78

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.64	18.57	18,048
ERP Maquinarias (19/10)	18.57	8.90	
ERP Maquinarias (19/5)	18.57	3.85	
ERP El Agustino (50/10)	45.70	8.97	4,910
ERP Carretera Central (50/10)	45.78	8.77	
ERP Gambetta (50/10)	45.74	9.43	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.43	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.06	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.79	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.90	4.10	
ERP Surco (50/5)	46.56	3.71	
ERP Surco (50/10)	46.28	9.13	
ERP R. Prialé (50/10)	45.63	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)	46.64	8.96	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.28	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.97	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	46.15	17.98	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.82	27.34	57,795
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,724		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	87.38	0.00		
ERM Edegel		45.65	30.51	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.64	0.79		
ERM Edegel 2		45.69	24.63	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		351		
(MMPC std)*		12		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.54	0.39		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

M. Salcedo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

 Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN