

Fecha: **16/01/2014**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.81	47.25	219,627.78
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,436		
(MMPC std)*		263		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.18	12.44
Cámara de Válvulas XV 10003	46.14	18.76
Cámara de Válvulas XV 10008	45.56	23.58
Trampa de Recepción	45.64	24.79

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.55	18.67	15,840
ERP Maquinarias (19/10)	18.67	8.75	
ERP Maquinarias (19/5)	18.67	4.15	
ERP El Agustino (50/10)	45.56	8.94	5,345
ERP Carretera Central (50/10)	45.62	8.66	
ERP Gambetta (50/10)	45.58	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.47	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.06	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.67	4.24	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.75	4.09	
ERP Surco (50/5)	46.38	3.93	
ERP Surco (50/10)	46.11	9.03	
ERP R. Prialé (50/10)	45.49	9.02	
ERP Pachacútec (50/10)	46.45	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.13	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.94	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	46.00	17.97	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.70	27.32	57,589
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,681		
(MMPC std)*		59		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	87.71	0.00		
ERM Edegel		45.52	30.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.61	0.73		
ERM Edegel 2		45.55	24.73	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		302		
(MMPC std)*		11		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.50	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre : L.Guillen

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN