

Fecha: **23/01/2014**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.01	47.24	229,780.52
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,311			
(MMPC std)*	258			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.15	14.50
Cámara de Válvulas XV 10003	46.15	18.99
Cámara de Válvulas XV 10008	45.53	23.65
Trampa de Recepción	45.61	25.03

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.51	18.69	14,906
ERP Maquinarias (19/10)	18.69	9.05	
ERP Maquinarias (19/5)	18.69	3.85	
ERP El Agustino (50/10)	45.56	8.93	4,853
ERP Carretera Central (50/10)	45.62	8.65	
ERP Gambetta (50/10)	45.56	9.52	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.52	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.02	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.63	4.18	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.05	4.12	
ERP Surco (50/5)	46.38	3.47	
ERP Surco (50/10)	46.11	9.25	
ERP R. Prialé (50/10)	45.48	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)	46.46	8.97	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.12	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.93	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.99	17.97	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.67	27.30	57,898
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,663			
(MMPC std)*	59			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 86.29	CD (mbar) -1.57		
ERM Edegel		45.50	30.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.64	B (mbar) 0.79		
ERM Edegel 2		45.52	24.89	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	447			
(MMPC std)*	16			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.58	B (mbar) 0.39		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

F. Rodriguez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

 Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN