

Fecha: **22/01/2014**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.12	47.19	259,209.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,859		
(MMPC std)*		278		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		47.10	14.59
Cámara de Válvulas XV 10003		45.96	18.51
Cámara de Válvulas XV 10008		45.17	23.58
Trampa de Recepción		45.21	24.97

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.13	18.61	16,976
ERP Maquinarias (19/10)		18.61	9.06	
ERP Maquinarias (19/5)		18.61	3.86	
ERP El Agustino (50/10)		45.22	8.98	5,131
ERP Carretera Central (50/10)		45.45	8.83	
ERP Gambetta (50/10)		45.21	9.42	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.42	3.98	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.98	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.26	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.06	4.07	
ERP Surco (50/5)		46.17	3.97	
ERP Surco (50/10)		45.90	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)		45.18	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)		46.28	8.97	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.76	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.78	17.99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.25	27.31	57,954
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,798		
(MMPC std)*		63		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		87.41	-1.51	
ERM Edegel		45.11	30.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.58	0.73	
ERM Edegel 2		45.14	23.49	24,005
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		710		
(MMPC std)*		25		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.46	352.38	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

F. Rodriguez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN