REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **31/10/2013** Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate	97.56	47.22	230,705.69

Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,463
(MMPC std)*	264

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.14	19.22
Cámara de Válvulas XV 10003	46.16	21.18
Cámara de Válvulas XV 10008	45.54	24.05
Trampa de Recepción	45.60	25.21

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.53	18.73	13,527
ERP Maquinarias (19/10)	18.73	9.01	
ERP Maquinarias (19/5)	18.73	3.85	
ERP El Agustino (50/10)	45.57	9.00	4,945
ERP Carretera Central (50/10)	45.66	8.65	
ERP Gambetta (50/10)	45.53	9.49	
ERP Gambetta (10/5) **[1]**	9.49	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.98	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.63	4.21	
ERP Omicrón (10/5) **[2]**	9.01	4.12	
ERP Surco (50/5)	46.40	3.99	
ERP Surco (50/10)	46.12	9.29	
ERP R. Prialé (50/10)	45.50	9.03	
ERP Pachacútec (50/10)	46.45	9.17	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.14	4.01	
ERP Mochica (10/5) **[3]**	9.00	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	46.01	17.96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa	44.60	27.30	58,317

Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,743
(MMPC std)*		62
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)
	92.01	-1.45

ERM Edegel	45.51	29.51	0.00

Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0
(MMPC std)*		0
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)
	0.64	0.79

ERM Edegel 2	45.55	24.74	0.00

Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		342
(MMPC std)*		12
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)
	0.58	0.43

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre M.Salcedo

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

CALIDDA 31-01-14.xls
Centro de Control