

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **04/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		104,36	48,18	196.644,90
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6.060			
(MMPC std)*	214			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,18	19,52
Cámara de Válvulas XV 10003		47,25	21,64
Cámara de Válvulas XV 10008		46,75	24,34
Trampa de Recepción [1]		46,83	24,76

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,74	18,70	14.801
ERP Maquinarias (19/10)		18,70	9,20	
ERP Maquinarias (19/5)		18,70	4,42	
ERP El Agustino (50/10)		46,74	9,10	4.630
ERP Carretera Central (50/10)		46,64	9,01	
ERP Gambetta (50/10)		46,79	9,51	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,51	4,06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,09	3,02	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,86	4,33	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,20	4,40	
ERP Surco (50/5)		47,52	4,21	
ERP Surco (50/10)		47,26	9,26	
ERP R. Prialé (50/10)		46,69	9,15	
ERP Pachacútec (50/10)		47,53	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,33	4,03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,10	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		47,13	18,08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,92	27,14	57.503
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.439			
(MMPC std)*	51			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 54,50			
ERM Edegel		46,69	29,65	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,50 0,67			
ERM Edegel 2		46,73	24,62	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,39 0,35			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **C. Huamán**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN