

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **03/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		102,11	47,96	209.055,70
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	5.605			
(MMPC std)*	198			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,17	23,06
Cámara de Válvulas XV 10003		47,25	21,66
Cámara de Válvulas XV 10008		46,80	24,33
Trampa de Recepción [1]		46,92	24,79

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,82	18,69	14,467
ERP Maquinarias (19/10)		18,69	9,25	
ERP Maquinarias (19/5)		18,69	3,74	
ERP El Agustino (50/10)		46,77	9,07	4,837
ERP Carretera Central (50/10)		46,69	9,01	
ERP Gambetta (50/10)		46,92	9,45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,45	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,10	3,01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,94	4,32	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,25	4,42	
ERP Surco (50/5)		47,54	4,20	
ERP Surco (50/10)		47,27	9,25	
ERP R. Prialé (50/10)		46,71	9,13	
ERP Pachacútec (50/10)		47,54	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,36	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,07	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		47,14	17,99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		46,01	27,18	57.840
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	1.427			
(MMPC std)*	50			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 54,11			
ERM Edegel		46,72	29,56	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,47 0,61			
ERM Edegel 2		46,78	24,60	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,35 0,39			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre J.López

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN