

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **14/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99,48	47,99	237.326,91
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7.156		
(MMMPC std)*		253		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,14	19,27
Cámara de Válvulas XV 10003		47,16	21,83
Cámara de Válvulas XV 10008		46,41	24,37
Trampa de Recepción [1]		46,44	24,90

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,35	18,56	18.577
ERP Maquinarias (19/10)		18,56	8,72	
ERP Maquinarias (19/5)		18,56	4,42	
ERP El Agustino (50/10)		46,41	9,03	6.047
ERP Carretera Central (50/10)		46,51	8,66	
ERP Gambetta (50/10)		46,43	9,45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,45	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,04	2,99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,47	4,27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,72	4,34	
ERP Surco (50/5)		47,37	4,10	
ERP Surco (50/10)		47,09	8,93	
ERP R. Prialé (50/10)		46,37	9,09	
ERP Pachacútec (50/10)		47,45	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,01	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,95	18,12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,53	27,11	58.103
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.859		
(MMMPC std)*		66		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0,00	55,05	
ERM Edegel		46,38	29,55	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,50	0,67	
ERM Edegel 2		46,42	24,62	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,00	0,35	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **D. Velasquez**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN