

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **20/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98,53	47,71	234.495,88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7.243		
(MMMPC std)*		256		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47,86	22,94
Cámara de Válvulas XV 10003		46,82	21,90
Cámara de Válvulas XV 10008		45,96	24,55
Trampa de Recepción [1]		45,87	25,19

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,86	18,58	18.269
ERP Maquinarias (19/10)		18,58	8,70	
ERP Maquinarias (19/5)		18,58	3,76	
ERP El Agustino (50/10)		46,01	9,03	5.932
ERP Carretera Central (50/10)		46,17	8,69	
ERP Gambetta (50/10)		45,80	9,48	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,48	4,06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47,75	3,00	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,96	4,22	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,70	4,35	
ERP Surco (50/5)		47,01	4,09	
ERP Surco (50/10)		46,73	8,92	
ERP R. Priale (50/10)		45,97	9,07	
ERP Pachacútec (50/10)		47,11	9,07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,57	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,59	17,99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44,77	27,08	67.239
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.895		
(MMMPC std)*		67		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0,00	75,37	
ERM Edegel		45,95	29,51	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,50	0,67	
ERM Edegel 2		46,00	24,58	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,39	0,46	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre E. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN