



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **18/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99,75	49,22	226.795,01
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7.312		
(MMMPC std)*		258		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,14	19,42
Cámara de Válvulas XV 10003		47,15	21,73
Cámara de Válvulas XV 10008		46,47	24,45
Trampa de Recepción [1]		46,47	25,07

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,39	18,65	17.667
ERP Maquinarias (19/10)		18,65	9,19	
ERP Maquinarias (19/5)		18,65	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		46,50	9,06	5.043
ERP Carretera Central (50/10)		46,59	8,95	
ERP Gambetta (50/10)		46,48	9,47	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,47	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,05	3,00	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,52	4,31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,19	4,41	
ERP Surco (50/5)		47,37	4,09	
ERP Surco (50/10)		47,10	9,22	
ERP R. Prialé (50/10)		46,46	9,14	
ERP Pachacútec (50/10)		47,43	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,07	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,06	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,96	17,97	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,55	27,10	58.102
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.851		
(MMMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0,00	55,38	
ERM Edegel		46,44	29,53	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,47	0,67	
ERM Edegel 2		46,48	24,61	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,43	0,35	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **C. Huamán**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN