

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **06/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100,06	48,03	248.835,43
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6.908			
(MMPC std)*	244			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47,98	21,04
Cámara de Válvulas XV 10003		47,07	21,54
Cámara de Válvulas XV 10008		46,28	24,23
Trampa de Recepción [1]		46,27	24,70

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,20	18,57	17.651
ERP Maquinarias (19/10)		18,57	8,76	
ERP Maquinarias (19/5)		18,57	3,74	
ERP El Agustino (50/10)		46,31	9,04	5.814
ERP Carretera Central (50/10)		46,38	8,78	
ERP Gambetta (50/10)		46,23	9,42	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,42	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,02	3,00	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,30	4,30	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,76	4,33	
ERP Surco (50/5)		47,29	4,17	
ERP Surco (50/10)		47,01	9,04	
ERP R. Prialé (50/10)		46,28	9,09	
ERP Pachacútec (50/10)		47,36	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,90	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,04	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,88	18,15	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,37	27,15	57.869
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)				
(MMPC std)*				
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0,00	55,35	
ERM Edegel		46,27	29,62	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)				
(MMPC std)*				
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,53	0,70	
ERM Edegel 2		46,31	24,59	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)				
(MMPC std)*				
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,46	0,35	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

W. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN