

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **11/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101,49	48,06	214.285,43
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6.786		
(MMPC std)*		240		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47,77	21,86
Cámara de Válvulas XV 10003		47,27	21,69
Cámara de Válvulas XV 10008		46,60	24,30
Trampa de Recepción [1]		46,61	24,86

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,51	18,60	18.942
ERP Maquinarias (19/10)		18,60	8,97	
ERP Maquinarias (19/5)		18,60	3,74	
ERP El Agustino (50/10)		46,60	9,03	5.323
ERP Carretera Central (50/10)		46,65	8,96	
ERP Gambetta (50/10)		46,61	9,49	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,49	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,10	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,65	4,30	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,97	4,41	
ERP Surco (50/5)		47,50	4,08	
ERP Surco (50/10)		47,21	9,11	
ERP R. Prialé (50/10)		46,57	9,13	
ERP Pachacútec (50/10)		47,55	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,20	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		47,09	18,03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,68	27,09	57.882
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.665		
(MMPC std)*		59		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	55,11		
ERM Edegel		46,57	29,52	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,55	0,73		
ERM Edegel 2		46,61	24,85	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,43	0,39		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre W. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN