



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **16/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97,30	49,28	254.417,32
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7.394		
(MMMPC std)*		261		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,14	18,50
Cámara de Válvulas XV 10003		47,09	21,68
Cámara de Válvulas XV 10008		46,33	24,43
Trampa de Recepción [1]		46,34	24,93

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,26	18,59	18.736
ERP Maquinarias (19/10)		18,59	8,66	
ERP Maquinarias (19/5)		18,59	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		46,34	9,03	6.099
ERP Carretera Central (50/10)		46,45	8,63	
ERP Gambetta (50/10)		46,33	9,43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,43	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,07	3,02	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,39	4,26	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,66	4,33	
ERP Surco (50/5)		47,30	4,10	
ERP Surco (50/10)		47,02	8,98	
ERP R. Priale (50/10)		46,30	9,09	
ERP Pachacútec (50/10)		47,38	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,93	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,88	17,99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,44	27,10	58.150
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.852		
(MMMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0,00	55,35	
ERM Edegel		46,31	29,55	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,53	0,67	
ERM Edegel 2		46,35	24,61	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,43	0,35	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **C. Huamán**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN