



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **19/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100,38	48,08	224.222,92
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,832		
(MMMPC std)*		206		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,14	19,11
Cámara de Válvulas XV 10003		47,19	22,10
Cámara de Válvulas XV 10008		46,49	24,69
Trampa de Recepción [1]		46,47	25,26

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,41	18,62	18.264
ERP Maquinarias (19/10)		18,62	9,02	
ERP Maquinarias (19/5)		18,62	4,40	
ERP El Agustino (50/10)		46,54	9,06	5.314
ERP Carretera Central (50/10)		46,63	8,95	
ERP Gambetta (50/10)		46,43	9,38	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,38	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,05	3,00	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,54	4,33	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9,02	4,37	
ERP Surco (50/5)		47,42	4,10	
ERP Surco (50/10)		47,14	9,10	
ERP R. Prialé (50/10)		46,49	9,13	
ERP Pachacútec (50/10)		47,48	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,10	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,06	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		47,01	18,03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,54	27,11	57.970
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.579		
(MMMPC std)*		56		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0,00	55,00	
ERM Edegel		46,46	29,57	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,50	0,67	
ERM Edegel 2		46,51	24,65	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0,00	0,46	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

M.Salcedo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN