

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **07/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		100,00	48,01	247.108,99
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		6.988		
(MMPC std)*		247		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47,52	22,06
Cámara de Válvulas XV 10003		47,08	21,48
Cámara de Válvulas XV 10008		46,29	24,23
Trampa de Recepción [1]		46,31	24,74

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,19	18,57	19.614
ERP Maquinarias (19/10)		18,57	8,63	
ERP Maquinarias (19/5)		18,57	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		46,33	9,03	5.708
ERP Carretera Central (50/10)		46,38	8,58	
ERP Gambetta (50/10)		46,27	9,38	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,38	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,06	3,01	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,34	4,27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,63	4,31	
ERP Surco (50/5)		47,28	4,07	
ERP Surco (50/10)		47,00	8,97	
ERP R. Prialé (50/10)		46,28	9,09	
ERP Pachacútec (50/10)		47,37	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,90	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,86	17,95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		45,42	27,13	58.024
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		1.576		
(MMPC std)*		56		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	55,32		
ERM Edegel		46,27	29,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,53	0,70		
ERM Edegel 2		46,32	24,61	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,43	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre W. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN