

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **09/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99,56	47,99	250.841,11
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7.325			
(MMPC std)*	259			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,14	22,75
Cámara de Válvulas XV 10003		47,09	21,45
Cámara de Válvulas XV 10008		46,25	24,15
Trampa de Recepción [1]		46,22	24,72

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,13	18,60	19.286
ERP Maquinarias (19/10)		18,60	8,82	
ERP Maquinarias (19/5)		18,60	3,75	
ERP El Agustino (50/10)		46,28	9,01	6.351
ERP Carretera Central (50/10)		46,40	8,67	
ERP Gambetta (50/10)		46,19	9,42	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,42	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,03	3,00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,25	4,25	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,82	4,37	
ERP Surco (50/5)		47,29	4,09	
ERP Surco (50/10)		47,00	9,03	
ERP R. Prialé (50/10)		46,25	9,09	
ERP Pachacútec (50/10)		47,39	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,87	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,01	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,87	18,07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,30	27,14	57.796
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.739			
(MMPC std)*	61			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 54,23			
ERM Edegel		46,23	29,48	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,50 0,67			
ERM Edegel 2		46,28	24,78	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,39 0,35			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **J. Talavera**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN