

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **23/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97,46	47,99	252.427,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7.418			
(MMMPC std)*	262			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,10	18,96
Cámara de Válvulas XV 10003		47,06	21,88
Cámara de Válvulas XV 10008		46,23	24,63
Trampa de Recepción [1]		46,24	25,26

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,17	18,65	17.067
ERP Maquinarias (19/10)		18,65	8,60	
ERP Maquinarias (19/5)		18,65	3,76	
ERP El Agustino (50/10)		46,28	9,04	5.799
ERP Carretera Central (50/10)		46,38	8,56	
ERP Gambetta (50/10)		46,26	9,44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,44	4,03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,02	3,00	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,29	4,25	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,60	4,33	
ERP Surco (50/5)		47,25	4,04	
ERP Surco (50/10)		46,97	8,95	
ERP R. Priale (50/10)		46,23	9,11	
ERP Pachacútec (50/10)		47,36	9,01	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,85	4,01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,04	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,83	18,06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,35	27,10	57.919
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.741			
(MMMPC std)*	61			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	55,58		
ERM Edegel		46,22	29,52	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,53	0,67		
ERM Edegel 2		46,26	24,59	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,00	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **M.Salcedo**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN