

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **08/01/2015** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		99,81	47,99	242.731,19
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		7.079		
(MMPC std)*		250		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,10	22,84
Cámara de Válvulas XV 10003		47,10	21,48
Cámara de Válvulas XV 10008		46,35	24,22
Trampa de Recepción [1]		46,34	24,85

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,22	18,50	21.391
ERP Maquinarias (19/10)		18,50	8,67	
ERP Maquinarias (19/5)		18,50	4,42	
ERP El Agustino (50/10)		46,37	9,04	5.964
ERP Carretera Central (50/10)		46,43	8,70	
ERP Gambetta (50/10)		46,35	9,41	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,41	4,03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,02	2,99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,38	4,27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,67	4,38	
ERP Surco (50/5)		47,32	4,11	
ERP Surco (50/10)		47,03	8,92	
ERP R. Prialé (50/10)		46,32	9,10	
ERP Pachacútec (50/10)		47,39	9,08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,95	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,04	3,94	
ERP La Victoria (50/19)		46,90	18,02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		45,45	27,14	58.251
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		1.639		
(MMPC std)*		58		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	55,91		
ERM Edegel		46,33	29,62	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,53	0,67		
ERM Edegel 2		46,37	24,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,43	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre J.López

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN