



Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.11	47.34	220,234.86
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,173			
(MMPC std)*	218			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento <b>[1]</b>	47.33	31.96
Cámara de Válvulas XV 10003	46.32	23.29
Cámara de Válvulas XV 10008	45.90	25.58
Trampa de Recepción <b>[1]</b>	46.07	26.33

**[1]** Temperatura máxima del día anterior.

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.88	18.45	18,304
ERP Maquinarias (19/10)	18.45	9.02	
ERP Maquinarias (19/5)	18.45	3.93	
ERP El Agustino (50/10)	45.86	9.02	4,678
ERP Carretera Central (50/10)	46.11	8.69	
ERP Gambetta (50/10)	46.10	9.44	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.44	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.19	3.03	
ERP Oncal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.02	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.02	4.31	
ERP Surco (50/5)	46.56	4.45	
ERP Surco (50/10)	46.29	9.56	
ERP R. Prialé (50/10)	45.73	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	46.59	8.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.51	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	4.45	
ERP La Victoria (50/19)	46.16	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.50	27.41	42,065
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,005			
(MMPC std)*		35			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	30.44			
ERM Edegel			45.82	29.20	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.11	0.41			
ERM Edegel 2			45.84	24.51	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.92	0.00			

<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	
<b>Elaborado por:</b>	
Nombre	W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPe-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

(\*) Calculado por OSINERGMIN