

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **04/01/2016** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.50	46.97	256,412.30
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,783			
(MMPC std)*	204			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		46.98	23.88
Cámara de Válvulas XV 10003		45.84	21.98
Cámara de Válvulas XV 10008		44.83	24.37
Trampa de Recepción [1]		44.84	25.00

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.74	18.41	17,604
ERP Maquinarias (19/10)		18.41	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)		18.41	3.65	
ERP El Agustino (50/10)		44.94	9.03	3,516
ERP Carretera Central (50/10)		45.37	8.82	
ERP Gambetta (50/10)		44.84	9.42	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.42	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.82	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.86	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.32	4.33	
ERP Surco (50/5)		45.98	4.46	
ERP Surco (50/10)		45.70	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)		44.90	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		46.12	8.41	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.49	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		45.56	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.97	27.46	58,865.60
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,069			
(MMPC std)*	38			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	61.33		
ERM Edegel		44.77	28.25	15514.70
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	424			
(MMPC std)*	15			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	85.71	0.70		
ERM Edegel 2		44.81	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **W. Lévano**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN