



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 02/01/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.48	47.34	153,785.04
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	3,439			
(MMPC std)*	121			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.37	29.50
Cámara de Válvulas XV 10003		46.54	22.04
Cámara de Válvulas XV 10008		46.44	24.47
Trampa de Recepción [1]		46.73	26.63

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.57	18.65	10,831
ERP Maquinarias (19/10)		18.65	9.57	
ERP Maquinarias (19/5)		18.65	3.68	
ERP El Agustino (50/10)		46.38	9.10	1,940
ERP Carretera Central (50/10)		46.48	8.98	
ERP Gambetta (50/10)		46.75	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.47	4.52	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.25	3.08	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.65	4.16	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.57	4.45	
ERP Surco (50/5)		46.88	4.43	
ERP Surco (50/10)		46.62	9.58	
ERP R. Prialé (50/10)		46.25	9.17	
ERP Pachacútec (50/10)		46.80	8.43	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.02	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	4.48	
ERP La Victoria (50/19)		46.50	18.11	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		46.25	27.52	34,213
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	228			
(MMPC std)*	8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	18.75		
<b>ERM Edegel</b>		46.30	29.22	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.61		
<b>ERM Edegel 2</b>		46.35	24.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.80	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_ V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(\*) Calculado por OSINERGMIN