



Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.34	47.55	311,401.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,902			
(MMPC std)*	314			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.53	28.36
Cámara de Válvulas XV 10003	46.21	21.08
Cámara de Válvulas XV 10008	44.72	24.25
Trampa de Recepción [1]	44.42	25.29

[1] Temperatura máxima del día anterior.

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.52	18.42	18,468
ERP Maquinarias (19/10)	18.42	9.10	
ERP Maquinarias (19/5)	18.42	4.11	
ERP El Agustino (50/10)	44.95	9.02	4,983
ERP Carretera Central (50/10)	45.58	8.79	
ERP Gambetta (50/10)	44.44	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.47	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.42	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.58	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.10	4.39	
ERP Surco (50/5)	46.26	4.44	
ERP Surco (50/10)	45.97	9.59	
ERP R. Prialé (50/10)	44.91	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	46.51	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.51	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	4.48	
ERP La Victoria (50/19)	45.81	18.32	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.

[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			42.69	27.38	86148.33
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,046			
(MMPC std)*		72			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	139.91			
ERM Edegel			44.75	29.25	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD(mbar)			
	0.26	0.44			
ERM Edegel 2			44.79	24.69	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		211			
(MMPC std)*		7			
Presión Diferencial Filtros	AB(mbar)	CD(mbar)			
	1.88	0.00			

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

D. Velasquez