


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>			
Fecha: 24/01/2016      Hora: 06:00			
1. CITY GATE			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
		Caudal Sm3 / h	
City Gate		100.51	47.36
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		196,263.61	
(MMPC std)*			
6,178			
218			
2. GASODUCTO TRONCAL			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.35	28.11
Cámara de Válvulas XV 10003		46.42	23.13
Cámara de Válvulas XV 10008		46.08	25.51
Trampa de Recepción [1]		46.33	26.17
[1] Temperatura máxima del día anterior.			
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
		Caudal sm3 / h	
ERP Maquinarias (50/19)		46.10	18.46
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	9.31
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	4.13
ERP El Agustino (50/10)		46.06	9.04
ERP Carretera Central (50/10)		46.25	8.82
ERP Gambetta (50/10)		46.36	9.55
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.55	4.51
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.28	3.09
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.26	4.12
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.31	4.38
ERP Surco (50/5)		46.69	4.43
ERP Surco (50/10)		46.43	9.61
ERP R. Prialé (50/10)		45.93	9.13
ERP Pachacútec (50/10)		46.69	8.30
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.69	4.02
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	4.45
ERP La Victoria (50/19)		46.30	18.10
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.    [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.    [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
<div>LOCACION</div>		<div>PARAMETRO OPERATIVOS</div>	
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)
		Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		45.90	27.54
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		33,818	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)	
	0.00	18.52	
ERM Edegel		45.99	29.21
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	0.82	0.44	
ERM Edegel 2		46.02	24.55
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0.00	
(MMPC std)*			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)	
	1.92	0.00	
5. EVENTOS OPERATIVOS			
<div>Nota: Los datos suministrados son operativos</div>		<div>Elaborado por:</div>	
		Nombre M.Martinez	
Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.			
F-OPE-007_V4      Fecha de Vigencia: 06/10/2014      Página 1 de 1			

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN