



Fecha: **01/01/2016** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.91	47.38	132,189.81
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)				
(MMPC std)*				
4,640				
164				

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.40	29.29
Cámara de Válvulas XV 10003	46.63	21.77
Cámara de Válvulas XV 10008	46.68	24.39
Trampa de Recepción [1]	47.13	25.46

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.83	18.69	13,708
ERP Maquinarias (19/10)	18.69	9.52	
ERP Maquinarias (19/5)	18.69	4.38	
ERP El Agustino (50/10)	46.57	9.12	1,737
ERP Carretera Central (50/10)	46.60	9.04	
ERP Gambetta (50/10)	47.15	9.59	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.59	4.61	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.31	3.12	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.97	4.18	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.52	4.40	
ERP Surco (50/5)	46.99	4.46	
ERP Surco (50/10)	46.73	9.59	
ERP R. Prialé (50/10)	46.42	9.18	
ERP Pachacútec (50/10)	46.88	8.41	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.22	4.10	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.12	4.48	
ERP La Victoria (50/19)	46.62	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			46.95	27.95	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	0.00			
ERM Edegel			46.50	29.18	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.23	0.67			
ERM Edegel 2			46.56	24.52	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.76	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN