



Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.18	47.55	233,031.71
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,699			
(MMPC std)*	307			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.53	30.12
Cámara de Válvulas XV 10003	46.50	22.02
Cámara de Válvulas XV 10008	45.75	24.40
Trampa de Recepción [1]	45.60	25.46

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.62	18.46	17,785
ERP Maquinarias (19/10)	18.46	9.29	
ERP Maquinarias (19/5)	18.46	3.97	
ERP El Agustino (50/10)	45.87	9.06	3,248
ERP Carretera Central (50/10)	46.21	8.88	
ERP Gambetta (50/10)	45.58	9.38	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.38	4.52	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.43	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.71	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.29	4.39	
ERP Surco (50/5)	46.70	4.42	
ERP Surco (50/10)	46.43	9.56	
ERP R. Prialé (50/10)	45.78	9.17	
ERP Pachacútec (50/10)	46.78	8.39	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.48	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.06	4.49	
ERP La Victoria (50/19)	46.30	18.28	

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.42	27.47	71,275
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,042			
(MMPC std)*		72			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	89.80			
ERM Edegel			45.75	29.22	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.29	0.47			
ERM Edegel 2			45.78	24.63	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		381			
(MMPC std)*		13			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.88	0.00			

Nombre J.López

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

17-01-2016 CALIDDA
Centro de Control