

Fecha: **13/01/2016** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.66	47.84	240,881.92
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,318			
(MMPC std)*	258			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.83	28.92
Cámara de Válvulas XV 10003	46.76	21.54
Cámara de Válvulas XV 10008	46.10	24.68
Trampa de Recepción	46.16	25.39

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.98	18.38	20,841
ERP Maquinarias (19/10)	18.38	9.00	
ERP Maquinarias (19/5)	18.38	4.32	
ERP El Agustino (50/10)	46.12	9.00	5,383
ERP Carretera Central (50/10)	46.46	8.75	
ERP Gambetta (50/10)	46.21	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.47	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.68	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.13	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.00	4.30	
ERP Surco (50/5)	46.97	4.48	
ERP Surco (50/10)	46.69	9.54	
ERP R. Prialé (50/10)	46.03	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	47.04	8.38	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.80	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	4.48	
ERP La Victoria (50/19)	46.56	18.26	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.28	27.48	60,074
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,881			
(MMPC std)*		66			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	62.65			
ERM Edegel			46.06	29.28	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.26	0.67			
ERM Edegel 2			46.09	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.00	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre L.Guillen

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN