

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **05/01/2016** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.14	47.05	220,838.30
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,368			
(MMPC std)*	296			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.03	29.84
Cámara de Válvulas XV 10003		45.80	21.74
Cámara de Válvulas XV 10008		44.41	23.93
Trampa de Recepción [1]		44.31	25.24

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.27	18.40	18,340
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	9.18	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	4.32	
ERP El Agustino (50/10)		44.58	8.99	4,706
ERP Carretera Central (50/10)		45.13	8.71	
ERP Gambetta (50/10)		44.27	9.45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.45	4.51	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.86	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.37	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.18	4.33	
ERP Surco (50/5)		45.84	4.40	
ERP Surco (50/10)		45.56	9.55	
ERP R. Prialé (50/10)		44.56	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		46.09	8.41	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.13	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		45.40	18.17	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.17	27.47	66,634.55
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,894			
(MMPC std)*	67			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	79.64		
ERM Edegel		44.41	29.81	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	515			
(MMPC std)*	18			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.26	0.73		
ERM Edegel 2		44.44	24.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.80	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **E. Hidalgo**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN