



Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.89	47.34	187,266.99
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,303			
(MMPC std)*	223			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento <b>[1]</b>	47.34	30.48
Cámara de Válvulas XV 10003	46.45	23.86
Cámara de Válvulas XV 10008	46.30	25.31
Trampa de Recepción <b>[1]</b>	46.72	26.07

[1] Temperatura máxima del día anterior.

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.32	18.34	22,349
ERP Maquinarias (19/10)	18.34	9.05	
ERP Maquinarias (19/5)	18.34	3.67	
ERP El Agustino (50/10)	46.17	9.00	4,938
ERP Carretera Central (50/10)	46.33	8.66	
ERP Gambetta (50/10)	46.72	9.55	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.55	4.50	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.23	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.56	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.05	4.37	
ERP Surco (50/5)	46.75	4.48	
ERP Surco (50/10)	46.48	9.58	
ERP R. Prialé (50/10)	46.03	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)	46.72	8.38	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.85	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	4.48	
ERP La Victoria (50/19)	46.36	18.13	

**[1]** Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			46.54	28.05	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		792			
(MMPC std)*		28			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	0.00			
ERM Edegel			46.16	29.47	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.82	0.70			
ERM Edegel 2			46.19	24.53	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.92	0.00			

---

---

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Nombre J. Talavera

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN