

Cálidda

GAS NATURAL DEL PERÚ

Fecha: 28/01/2016

Hora: 06:00

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.46	47.34	217,523.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,359		
(MMPC std)*		225		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	47.31	26.97
Cámara de Válvulas XV 10003	46.32	23.67
Cámara de Válvulas XV 10008	45.77	25.58
Trampa de Recepción [1]	45.92	26.20

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.73	18.58	17,944
ERP Maquinarias (19/10)	18.58	8.99	
ERP Maquinarias (19/5)	18.58	3.66	
ERP El Agustino (50/10)	45.76	8.99	5,568
ERP Carretera Central (50/10)	46.12	8.67	
ERP Gambetta (50/10)	45.94	9.42	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.42	4.49	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.17	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.87	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.99	4.36	
ERP Surco (50/5)	46.55	4.45	
ERP Surco (50/10)	46.27	9.57	
ERP R. Prialé (50/10)	45.64	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)	46.60	8.30	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.41	3.97	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.99	4.47	
ERP La Victoria (50/19)	46.14	18.19	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.34	27.39	42238.64
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,004		
(MMPC std)*		35		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	30.17		
ERM Edegel		45.72	29.20	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD(mbar)		
	0.85	0.44		
ERM Edegel 2		45.74	24.52	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB(mbar)	CD(mbar)		
	1.92	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

NombreD. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

28-01-2016 CALIDDA
Centro de Control