

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 09/01/2016 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.91	47.54	243,962.19
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,860			
(MMPC std)*	242			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.52	29.58
Cámara de Válvulas XV 10003		46.43	22.37
Cámara de Válvulas XV 10008		45.67	24.51
Trampa de Recepción [1]		45.63	25.34

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.55	18.44	18,630
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	9.11	.
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	3.67	.
ERP El Agustino (50/10)		45.75	9.04	4,713
ERP Carretera Central (50/10)		46.08	8.81	.
ERP Gambetta (50/10)		45.63	9.37	.
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.37	4.51	.
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.40	3.05	.
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.66	4.09	.
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.11	4.38	.
ERP Surco (50/5)		46.62	4.46	.
ERP Surco (50/10)		46.35	9.58	.
ERP R. Prialé (50/10)		45.64	9.09	.
ERP Pachacútec (50/10)		46.71	8.42	.
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.37	3.99	.
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	4.45	.
ERP La Victoria (50/19)		46.21	18.08	.

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.72	27.49	59,714.91
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,584			
(MMPC std)*	56			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	62.36		
ERM Edegel		45.64	29.23	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.20	0.67		
ERM Edegel 2		45.69	24.54	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.76	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre E. Hidalgo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN