



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 03/01/2016
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.90	47.30	160,703.83
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,212			
(MMPC std)*	184			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.31	26.79
Cámara de Válvulas XV 10003		46.49	22.18
Cámara de Válvulas XV 10008		46.14	24.52
Trampa de Recepción [1]		46.39	25.26

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.21	18.56	13,414
ERP Maquinarias (19/10)		18.56	9.40	
ERP Maquinarias (19/5)		18.56	3.66	
ERP El Agustino (50/10)		46.10	9.05	3,043
ERP Carretera Central (50/10)		46.29	8.98	
ERP Gambetta (50/10)		46.39	9.52	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.52	4.52	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.18	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.32	4.16	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.40	4.46	
ERP Surco (50/5)		46.75	4.48	
ERP Surco (50/10)		46.48	9.54	
ERP R. Prialé (50/10)		46.00	9.15	
ERP Pachacútec (50/10)		46.75	8.42	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.74	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	4.49	
ERP La Victoria (50/19)		46.36	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.91	27.57	34,316
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		927			
(MMPC std)*		33			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	19.37			
ERM Edegel			46.02	28.27	15,864
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		411			
(MMPC std)*		15			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	86.24	0.70			
ERM Edegel 2			46.07	24.56	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.88	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre E. Hidalgo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN