

Fecha: **02/24/12** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		108.28	48.63	228,660.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,753			
(MMPC std)*	238			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	48.61	15.41
Cámara de Válvulas XV 10003	45.70	16.10
Cámara de Válvulas XV 10008	42.60	20.46
Trampa de Recepción	42.59	25.13

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	42.44	18.29	24,423
ERP Maquinarias (19/10)	18.29	9.28	
ERP Maquinarias (19/5)	18.29	4.17	
ERP El Agustino (50/10)	42.38	9.63	11,220
ERP Carretera Central (50/10)	43.05	8.70	
ERP Gambetta (50/10)	42.56	9.14	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.14	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.53	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	42.63	4.23	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.28	4.10	
ERP Surco (50/5)	44.42	4.09	
ERP Surco (50/10)	43.92	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)	42.68	8.45	
ERP Pachacútec (50/10)	46.10	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)	42.68	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.63	3.96	
ERP La Victoria (50/19)	43.48	17.99	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.72	27.37	55,999
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,396			
(MMPC std)*	49			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 80.26	CD (mbar) 0.00		
ERM Edegel		42.44	30.23	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.97	B (mbar) 1.11		
ERM Edegel 2		42.58	24.12	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	193			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.41	B (mbar) 0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS**Nota:** Los datos
suministrados son
operativos**Elaboración - Cálidda**Firma:

Nombre: Luy Guillen**Revisión - Cálidda**Firma:

Nombre: