

Fecha: **02/18/12**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		109.00	49.05	197,426.78
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,966			
(MMPC std)*	246			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.05	15.96
Cámara de Válvulas XV 10003		46.58	16.64
Cámara de Válvulas XV 10008		44.73	20.80
Trampa de Recepción		45.07	25.35

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.74	18.65	24,408
ERP Maquinarias (19/10)		18.65	9.30	
ERP Maquinarias (19/5)		18.65	3.88	
ERP El Agustino (50/10)		44.43	9.66	10,302
ERP Carretera Central (50/10)		44.85	8.86	
ERP Gambetta (50/10)		45.05	9.24	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.24	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.95	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.97	4.40	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.30	4.04	
ERP Surco (50/5)		45.88	4.22	
ERP Surco (50/10)		45.47	9.34	
ERP R. Prialé (50/10)		44.62	8.90	
ERP Pachacútec (50/10)		46.95	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.68	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.66	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		45.16	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de I [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.74	27.48	24,395
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,356			
(MMPC std)*	48			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 15.81	CD (mbar) 0.00		
ERM Edegel		44.50	30.21	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.97	B (mbar) 1.11		
ERM Edegel 2		44.63	24.10	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	187			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.56	B (mbar) 0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

 Nota: Los datos
 suministrados son
 operativos

Elaboración - Cálidda

 Firma:
 Nombre: Luy Guillen

Revisión - Cálidda

 Firma:
 Nombre: