

Fecha: **02/27/12** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		112.00	49.17	186,609.36
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	4,734			
(MMPC std)*	167			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.17	14.30
Cámara de Válvulas XV 10003	47.06	17.47
Cámara de Válvulas XV 10008	45.59	21.60
Trampa de Recepción	45.70	25.23

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.58	18.34	19,967
ERP Maquinarias (19/10)	18.34	9.35	
ERP Maquinarias (19/5)	18.34	4.22	
ERP El Agustino (50/10)	45.28	9.65	11,308
ERP Carretera Central (50/10)	45.71	8.86	
ERP Gambetta (50/10)	45.68	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.16	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.05	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.72	4.42	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.35	4.22	
ERP Surco (50/5)	46.61	4.10	
ERP Surco (50/10)	46.22	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)	45.49	8.41	
ERP Pachacútec (50/10)	47.35	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.57	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.65	3.97	
ERP La Victoria (50/19)	45.95	17.96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.86	27.37	57,493
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,059			
(MMPC std)*	37			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 76.87	CD (mbar) -1.59		
ERM Edegel		45.39	30.25	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.91	B (mbar) 1.11		
ERM Edegel 2		45.54	24.31	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	223			
(MMPC std)*	8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.49	B (mbar) -2.44		

5. EVENTOS OPERATIVOS**Nota:** Los datos suministrados son operativos**Elaboración - Cálidda**

Firma:

Nombre: F.Pastor - W.Torres

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: