

Fecha: **02/22/12** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		109.57	49.17	214,943.73
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,392			
(MMPC std)*	226			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.15	15.12
Cámara de Válvulas XV 10003	46.69	16.62
Cámara de Válvulas XV 10008	44.34	21.07
Trampa de Recepción	44.51	25.34

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.26	18.55	24,975
ERP Maquinarias (19/10)	18.55	9.31	
ERP Maquinarias (19/5)	18.55	3.87	
ERP El Agustino (50/10)	44.05	9.62	11,166
ERP Carretera Central (50/10)	44.59	8.76	
ERP Gambetta (50/10)	44.50	9.11	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.11	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.08	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.48	4.36	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.31	4.11	
ERP Surco (50/5)	45.78	4.09	
ERP Surco (50/10)	45.33	9.35	
ERP R. Prialé (50/10)	44.30	8.90	
ERP Pachacútec (50/10)	47.05	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.34	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.62	3.97	
ERP La Victoria (50/19)	44.97	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.94	27.35	44,054
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,203			
(MMPC std)*	42			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 47.72	CD (mbar) -1.57		
ERM Edegel		44.12	30.23	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.97	B (mbar) 1.14		
ERM Edegel 2		44.27	24.09	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	215			
(MMPC std)*	8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.56	B (mbar) -2.36		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos**Elaboración - Cálidda**Firma:

Nombre: F.Pastor**Revisión - Cálidda**Firma:

Nombre: