

Fecha: **02/05/12** Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		110.61	49.05	220,400.27
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,159		
(MMPC std)*		253		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.04	15.24
Cámara de Válvulas XV 10003		46.19	15.82
Cámara de Válvulas XV 10008		43.88	20.29
Trampa de Recepción		44.01	24.83

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.82	18.70	22,339
ERP Maquinarias (19/10)		18.70	9.37	
ERP Maquinarias (19/5)		18.70	3.89	
ERP El Agustino (50/10)		43.69	9.67	8,760
ERP Carretera Central (50/10)		44.11	8.91	
ERP Gambetta (50/10)		43.95	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	3.98	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.96	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.01	4.36	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.37	4.16	
ERP Surco (50/5)		45.26	4.09	
ERP Surco (50/10)		44.81	9.35	
ERP R. Prialé (50/10)		43.85	8.97	
ERP Pachacútec (50/10)		46.58	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.89	4.08	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.67	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		44.48	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de l. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.37	27.42	47,896
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,581		
(MMPC std)*		56		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		54.52	-1.57	
ERM Edegel		43.66	30.22	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.97	1.11	
ERM Edegel 2		43.80	24.35	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		221		
(MMPC std)*		8		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.56	-2.48	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: