

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 13/02/2013	Hora: 06:00				
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		99.13	48.93	235,725.59	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,197			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
	Trampa de Lanzamiento		48.86	19.36	
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.54	19.45	
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.10	21.74	
Trampa de Recepción		42.11	24.83		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
	ERP Maquinarias (50/19)		41.89	17.89	26,852
	ERP Maquinarias (19/10)		17.89	9.26	
	ERP Maquinarias (19/5)		17.89	3.82	
	ERP El Agustino (50/10)		42.01	9.18	8,591
	ERP Carretera Central (50/10)		42.65	9.05	
	ERP Gambetta (50/10)		42.08	9.16	
	ERP Gambetta (10/5) [1]		9.16	4.02	
	ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.78	3.08	
	ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.11	4.05	
	ERP Omicrón (10/5) [2]		9.26	4.09	
	ERP Surco (50/5)		43.99	4.08	
	ERP Surco (50/10)		43.48	9.42	
	ERP R. Prialé (50/10)		42.17	8.69	
	ERP Pachacútec (50/10)		45.94	9.14	
	ERP Parques del Agustino (50/5)		41.53	4.02	
	ERP Mochica (10/5) [3]		9.18	3.96	
	ERP La Victoria (50/19)		43.02	18.05	
	[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
ERM Etevensa		41.70	27.06	84,630	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,825			
(MMPC std)*		64			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	162.55	1.00			
ERM Edegel		42.05	30.25	0	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.41	0.55			
ERM Edegel 2		42.09	24.04	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.27	0.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: M.Salcedo		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN