

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones	
Fecha: 10/02/2013	Hora: 06:00				
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
City Gate		96.07	48.88	186.16	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,767			
2. GASODUCTO TRONCAL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
	Trampa de Lanzamiento	48.83	20.80		
	Cámara de Válvulas XV 10003	46.58	19.78		
	Cámara de Válvulas XV 10008	44.69	22.05		
Trampa de Recepción	44.77	24.94			
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
	ERP Maquinarias (50/19)	44.64	18.13	19,210	
	ERP Maquinarias (19/10)	18.13	9.30		
	ERP Maquinarias (19/5)	18.13	3.79		
	ERP El Agustino (50/10)	44.41	9.69	10,705	
	ERP Carretera Central (50/10)	45.00	9.11		
	ERP Gambetta (50/10)	44.77	9.15		
	ERP Gambetta (10/5) [1]	9.15	4.02		
	ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.76	3.09		
	ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.76	4.02		
	ERP Omicrón (10/5) [2]	9.30	4.05		
	ERP Surco (50/5)	45.86	4.20		
	ERP Surco (50/10)	45.47	9.47		
	ERP R. Prialé (50/10)	44.64	8.68		
	ERP Pachacútec (50/10)	46.90	9.11		
	ERP Parques del Agustino (50/5)	44.14	4.04		
	ERP Mochica (10/5) [3]	9.69	3.95		
	ERP La Victoria (50/19)	45.17	18.01		
	[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
	ERM Etevensa		43.86	27.28	58,187
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,773		
	(MMPC std)*		63		
	Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
		58.62	1.00		
	ERM Edegel		44.63	30.21	0.00
	Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
	(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.44	0.53			
ERM Edegel 2		44.67	24.10	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.43	1.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: E. Beretta - Erick Hidalgo		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1	

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN