

 <div>Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 05/02/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.28	49.00	208,344.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,169		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.95	17.97
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.45	18.60
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.90	21.67
Trampa de Recepción		43.93	24.51	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.79	17.98	22,847
ERP Maquinarias (19/10)		17.98	9.26	
ERP Maquinarias (19/5)		17.98	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		43.73	9.30	9,177
ERP Carretera Central (50/10)		44.35	9.00	
ERP Gambetta (50/10)		43.91	9.10	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.10	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.87	3.09	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.02	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.26	4.09	
ERP Surco (50/5)		45.41	4.08	
ERP Surco (50/10)		44.95	9.45	
ERP R. Prialé (50/10)		43.90	8.69	
ERP Pachacútec (50/10)		46.74	9.02	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.36	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.30	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		44.58	17.98	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.93	27.25	61,398
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,638		
(MMPC std)*		58		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	68.45	0.00		
ERM Edegel		43.86	28.60	13,769
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		440		
(MMPC std)*		16		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	86.68	0.55		
ERM Edegel 2		43.90	24.15	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		100		
(MMPC std)*		4		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.31	0.03		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN