

 <div>Cálidda GAS NATURAL DEL PERÚ</div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 24/02/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.54	49.13	226,497.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,473		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento	49.08	17.29	
	Cámara de Válvulas XV 10003	46.43	16.44	
	Cámara de Válvulas XV 10008	43.96	20.83	
Trampa de Recepción	43.78	24.91		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		38.60	17.87	30,593
ERP Maquinarias (19/10)		17.87	9.21	
ERP Maquinarias (19/5)		17.87	3.86	
ERP El Agustino (50/10)		43.76	9.57	10,377
ERP Carretera Central (50/10)		44.39	9.04	
ERP Gambetta (50/10)		43.76	9.32	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.32	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.08	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.95	4.01	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.21	4.05	
ERP Surco (50/5)		45.44	4.09	
ERP Surco (50/10)		45.02	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)		44.01	8.69	
ERP Pachacútec (50/10)		46.82	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.46	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.57	3.96	
ERP La Victoria (50/19)		44.65	18.05	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.20	27.18	80,683
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,991		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	119.54	0.00		
ERM Edegel		43.94	30.15	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.53		
ERM Edegel 2		43.98	24.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.23	0.03		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma: Nombre: W. Torres - E. Hidalgo		Firma: Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN