

Fecha: **20/02/2013**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.43	49.09	249,343.41
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,332			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.04	15.49
Cámara de Válvulas XV 10003	45.71	18.14
Cámara de Válvulas XV 10008	42.18	21.50
Trampa de Recepción	42.19	25.08

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	41.98	17.95	27,497
ERP Maquinarias (19/10)	17.95	9.24	
ERP Maquinarias (19/5)	17.95	3.86	
ERP El Agustino (50/10)	42.08	9.27	8,966
ERP Carretera Central (50/10)	42.85	8.89	
ERP Gambetta (50/10)	42.15	9.11	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.11	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	49.03	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	42.26	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.24	4.07	
ERP Surco (50/5)	44.15	3.99	
ERP Surco (50/10)	43.64	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)	42.27	8.69	
ERP Pachacútec (50/10)	46.10	9.17	
ERP Parques del Agustino (50/5)	41.63	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.27	3.96	
ERP La Victoria (50/19)	43.17	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			41.24	27.28	57,647
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,705			
(MMPC std)*		60			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	61.56	0.00			
ERM Edegel			42.14	30.20	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.38	0.53			
ERM Edegel 2			42.19	24.08	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.19	0.03			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre: C. Huamán

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: